



ABA Innovator Slovensko, s. r. o.  
Veľký rad 4845  
P.O.Box 180  
945 01 Komárno  
Tel.: 065/ 040 7177 Mobil: 0918/ 726 754 Fax: 035/ 321 4400  
E-mail: [infosk@abainnovator.com](mailto:infosk@abainnovator.com)



Objednávateľ:	ičo:	Mesto Humenné	Adresa:	Kukorelliho 1501/34, Humenné
Miesto skúšky:	MŠ Kudlovska, Humenné		Veďúci skúšky:	I. N., Š. M.,
Dátum skúšky:	31.07.2023		Terén skúšky:	
Poznámka:	suchý	Základová škára: 180 cm	Hĺbka skúšky (m):	2,4 m

**Zápisnica o penetračnej skúške číslo 1. od 0 m až do 2,4 m.**


Typ sondy: DPM 30-20

Tabuľka sondy

Diagram sondy

Hĺbka (m)	Počet úderov	Údery celkom
0,1	5	5
0,2	7	12
0,3	14	26
0,4	3	29
0,5	8	37
0,6	5	42
0,7	7	49
0,8	11	60
0,9	50	110
1,0	8	118
1,1	7	125
1,2	5	130
1,3	5	135
1,4	4	139
1,5	2	141
1,6	3	144
1,7	2	146
1,8	3	149
1,9	1	150
2,0	3	153
2,1	11	164
2,2	10	174
2,3	12	186
2,4	15	201
2,5		
2,6		
2,7		
2,8		
2,9		
3,0		
3,1		
3,2		
3,3		
3,4		
3,5		
3,6		
3,7		
3,8		
3,9		
4,0		
4,1		
4,2		
4,3		
4,4		
4,5		
4,6		
4,7		
4,8		
4,9		
5,0		
5,1		
5,2		
5,3		
5,4		
5,5		
5,6		
5,7		
5,8		
5,9		
6,0		

N 10 - počet úderov za 0,1 m



h -  
hĺbka  
skúšky  
(m)



ABA Innovator Slovensko, s. r. o.  
Veľký rad 4845  
P.O.Box 180  
945 01 Komárno  
Tel.: 065/ 040 7177 Mobil: 0918/ 726 754 Fax: 035/ 321 4400  
E-mail: [infosk@abainnovator.com](mailto:infosk@abainnovator.com)



Objednávateľ:	ICO:	Mesto Humenné	Adresa:	Kukorelliho 1501/34, Humenné
Miesto skúšky:	MŠ Kudlovská, Humenné		Vedúci skúšky:	I. N., Š. M.,
Dátum skúšky:	31.07.2023		Terén skúšky:	
Poznámka:	suchý	Základová skára: 180 cm	Hĺbka skúšky (m):	2,2 m

**Zápisnica o penetračnej skúške číslo 2. od 0 m až do 2,2 m.**

Typ sondy: DPM 30-20


Tabuľka sondy

Diagram sondy

Hĺbka (m)	Počet úderov	Údery celkom
0,1	1	1
0,2	1	2
0,3	2	4
0,4	2	6
0,5	2	8
0,6	2	10
0,7	2	12
0,8	3	15
0,9		15
1,0		15
1,1		14
1,2		14
1,3		14
1,4		14
1,5		14
1,6		14
1,7		14
1,8	13	27
1,9	8	35
2,0	11	46
2,1	21	67
2,2	15	82
2,3		
2,4		
2,5		
2,6		
2,7		
2,8		
2,9		
3,0		
3,1		
3,2		
3,3		
3,4		
3,5		
3,6		
3,7		
3,8		
3,9		
4,0		
4,1		
4,2		
4,3		
4,4		
4,5		
4,6		
4,7		
4,8		
4,9		
5,0		
5,1		
5,2		
5,3		
5,4		
5,5		
5,6		
5,7		
5,8		
5,9		
6,0		

N 10 - počet úderov za 0,1 m

h -  
hĺbka  
skúšky  
(m)





ABA Innovator Slovensko, s. r. o.  
Veľký rad 4845  
P.O.Box 180  
945 01 Komárno  
Tel.: 065/ 040 7177 Mobil: 0918/ 726 754 Fax: 035/ 321 4400  
E-mail: [infosk@abainnovator.com](mailto:infosk@abainnovator.com)



Objednávateľ:	íčo:	Mesto Humenné	Adresa:	Kukorelliho 1501/34, Humenné
Miesto skúšky:	MŠ Kudlovská, Humenné		Vedúci skúšky:	I. N., Š. M.,
Dátum skúšky:	31.07.2023		Terén skúšky:	
Poznámka:	vlhky	Základová skára: 150 cm	Hĺbka skúšky (m):	2,3 m

**Zápisnica o penetračnej skúške číslo 3. od 0 m až do 2,3 m.**

Typ sondy: DPM 30-20


Tabuľka sondy

Diagram sondy

Hĺbka (m)	Počet úderov	Údery celkom
0,1	2	2
0,2	2	4
0,3	1	5
0,4		5
0,5		5
0,6		5
0,7		5
0,8		5
0,9		5
1,0		5
1,1		5
1,2		5
1,3		5
1,4		5
1,5	1	6
1,6		6
1,7		6
1,8		6
1,9		6
2,0	1	7
2,1	4	11
2,2	12	23
2,3	22	45
2,4		
2,5		
2,6		
2,7		
2,8		
2,9		
3,0		
3,1		
3,2		
3,3		
3,4		
3,5		
3,6		
3,7		
3,8		
3,9		
4,0		
4,1		
4,2		
4,3		
4,4		
4,5		
4,6		
4,7		
4,8		
4,9		
5,0		
5,1		
5,2		
5,3		
5,4		
5,5		
5,6		
5,7		
5,8		
5,9		
6,0		

N 10 - počet úderov za 0,1 m

h -  
hĺbka  
skúš  
ky  
(m)





ABA Innovator Slovensko, s. r. o.  
Veľký rad 4845  
P.O.Box 180  
945 01 Komárno  
Tel.: 065/ 040 7177 Mobil: 0918/ 726 754 Fax: 035/ 321 4400  
E-mail: [infosk@abainnovator.com](mailto:infosk@abainnovator.com)



Objednávateľ:	ičo:	Mesto Humenné	Adresa:	Kukorelliho 1501/34, Humenné
Miesto skúšky:	MŠ Kudlovsá, Humenné		Vedúci skúšky:	I. N., Š. M.,
Dátum skúšky:	31.07.2023		Terén skúšky:	
Poznámka:	suchý	Základová škára: 150 cm	Hĺbka skúšky (m):	1,9 m


**Zápisnica o penetračnej skúške číslo 4. od 0 m až do 1,9 m.**

Tabuľka sondy

Typ sondy: DPM 30-20

Diagram sondy

Hĺbka (m)	Počet úderov	Úder celkom
0,1	2	2
0,2	4	6
0,3	4	10
0,4	6	16
0,5	5	21
0,6	5	26
0,7	1	27
0,8	1	28
0,9	1	29
1,0	4	33
1,1	27	60
1,2	10	70
1,3		70
1,4		70
1,5		70
1,6		70
1,7	4	74
1,8	5	79
1,9	18	97
2,0		
2,1		
2,2		
2,3		
2,4		
2,5		
2,6		
2,7		
2,8		
2,9		
3,0		
3,1		
3,2		
3,3		
3,4		
3,5		
3,6		
3,7		
3,8		
3,9		
4,0		
4,1		
4,2		
4,3		
4,4		
4,5		
4,6		
4,7		
4,8		
4,9		
5,0		
5,1		
5,2		
5,3		
5,4		
5,5		
5,6		
5,7		
5,8		
5,9		
6,0		





ABA Innovator Slovensko, s. r. o.  
Veľký rad 4845  
P.O.Box 180  
945 01 Komárno  
Tel.: 065/ 040 7177 Mobil: 0918/ 726 754 Fax: 035/ 321 4400  
E-mail: [infosk@abainnovator.com](mailto:infosk@abainnovator.com)



Objednávateľ:	ičo:	Mesto Humenné	Adresa:	Kukorelliho 1501/34, Humenné
Miesto skúšky:	MŠ Kudlovsá, Humenné		Vedúci skúšky:	I. N., Š. M.,
Dátum skúšky:	31.07.2023		Terén skúšky:	
Poznámka:	suchý	Základová škára: 20 cm	Hĺbka skúšky (m):	2,9 m

**Zápisnica o penetračnej skúške číslo 5. od 0 m až do 2,9 m.**

Tabuľka sondy

Typ sondy: DPM 30-20

Diagram sondy

Hĺbka (m)	Počet úderov	Údery celkom
0,1		
0,2		
0,3		
0,4		
0,5	2	2
0,6	5	7
0,7	9	16
0,8	8	24
0,9	5	29
1,0	5	34
1,1	3	37
1,2	3	40
1,3	2	42
1,4	2	44
1,5	2	46
1,6		46
1,7		46
1,8		46
1,9	2	48
2,0	6	54
2,1	11	65
2,2	3	68
2,3	3	71
2,4	4	75
2,5	4	79
2,6	4	83
2,7	5	88
2,8	14	102
2,9	18	120
3,0		
3,1		
3,2		
3,3		
3,4		
3,5		
3,6		
3,7		
3,8		
3,9		
4,0		
4,1		
4,2		
4,3		
4,4		
4,5		
4,6		
4,7		
4,8		
4,9		
5,0		
5,1		
5,2		
5,3		
5,4		
5,5		
5,6		
5,7		
5,8		
5,9		
6,0		

